



BCJ 評定-RC0305-02

評 定 書

株式会社 近藤本社
代表取締役 近藤 安敏 様



平成 26 年 8 月 7 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 26 年 11 月 19 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0305-02）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、本委員会で定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、平成 31 年 10 月 13 日までとします。

平成 26 年 11 月 19 日

記

1. 件 名 溶接閉鎖形柱フープ・梁スターラップ「KFBリング」
2. 種 類 種 類：SD295A、SD345、SD390
呼 び 名：D10、D13、D16（但し、D10はSD295Aのみ）
形 状：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合した異形棒鋼
加工形状：矩形（正方形を含む）、五角形、六角形、八角形、平行四辺形
及び台形
加工工場：原工場
3. 継手の性能 A 級（2007年版建築物の構造関係技術基準解説書「鉄筋継手性能判定基準」による）
4. 評 定 区 分 更新
5. 変更の内容 評定報告書（BCJ 評定-RC0305-02）のとおり

